



Gefährdungsbeurteilung nach Betriebssicherheitsverordnung § 3

Gefährdungsbeurteilung für Arbeitsmittel:	
Kunde:	
DGUV V3 Prüfungen ortsveränderlicher Geräte	Standort/Bereich:
Aktuelle Gefährdungsklasse: 3:	Normale Beanspruchung/Gefährdung
<p>Gefährdungsbeurteilung Beschreibung:</p> <p>Prüfer:</p> <p>Beurteilter Betriebszustand: Normalbetrieb</p> <p>Gefährdungsklasse: 3: Normale Beanspruchung/Gefährdung</p> <p>Information:</p> <p>Die Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung erfolgt alle 3 Jahre bzw. nach besonderen Anlässen z. B. Änderungen an Arbeitsmitteln, Arbeitsstoffen oder Arbeitsplätzen bzw. der Arbeitsumgebung.</p> <p>Anlagen und Arbeitsmittel sind zu prüfen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nach Errichten, jedoch vor der ersten Inbetriebnahme, nach Änderung bzw. Instandsetzung. • In regelmäßigen Abständen. Die Intervalle sind anhand einer Gefährdungsbeurteilung vorher zu ermitteln. <p>Die Prüfungen sind von befähigten Personen durchzuführen. Organisatorisch ist sicherzustellen, dass die ermittelten Prüfintervalle eingehalten werden.</p>	
<p>Gefährdungsbeurteilung erstellt am:</p> <p>Nächste Überprüfung der Gefährdungsbeurteilung spätestens am:</p>	
<p>Ermittelter Prüfumfang für das beurteilte Arbeitsmittel:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sichtprüfung</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Elektrische Sicherheitsprüfung</p> <p><input type="checkbox"/> Mechanische Sicherheitsprüfung</p> <p><input type="checkbox"/> Funktionsprüfung</p>	

Tätigkeiten des beurteilten Arbeitsmittels und Prüfintervall für die aktuelle Gefährdungsklasse:

Tätigkeit	Tätigkeitsart	Prüfintervall
DGUV V3 Prüfungen ortsveränderlicher Geräte im Bereich	VDE 0701/0702	1 Jahr

Gefährdungsbeurteilung nach Betriebssicherheitsverordnung § 3

Ermittelte Gefährdungen/Gefährdungsminderungen mit Bewertung 3: Normale Beanspruchung/Gefährdung			
Gefährdung	Gefahrenstelle	Gew.	Wertigk.
Die Arbeitsmittel sind für die Einsatzbedingung geeignet.		1	normal
Bemerkung: Die notwendige Schutzart und Anwendungskategorie ist gegeben.			
Die Arbeitsmittel unterliegen einer normalen Beanspruchung.		1	normal
Bemerkung: Die Arbeitsmittel werden im Rahmen Ihres Einsatzes normal beansprucht.			
Eine Schulung im Umgang mit dem Arbeitsmittel ist erfolgt.		1	normal
Die Arbeitsmittel werden vorwiegend im Bürobereich und Produktion eingesetzt.		1	normal
Die Störungsbeseitigung erfolgt durch unterwiesenes Personal.		1	normal
Für die Arbeitsmittel ist eine vollständige Dokumentation vorhanden.		1	normal

Ermittelte Gefährdungsminderungen mit Bewertung 3: Normale Beanspruchung/Gefährdung

Gefährdung	Gefahrenstelle	Gew.	Wertigk.
Die Arbeitsmittel liegen in einem sauberen und ordentlichen Zustand vor.		1	normal
Die Arbeitsmittel werden von unterwiesenen Personen mit regelmäßiger Schulung benutzt.		1	normal
Die Arbeitsmittel werden regelmäßig und vollständig im Rahmen des festgelegten Prüfumfanges geprüft.		1	normal

Ermittelte Gefährdungsminderungen mit Bewertung 3: Normale Beanspruchung/Gefährdung

Gefährdung	Gefahrenstelle	Gew.	Wertigk.
Die Arbeitsmittel werden vorbeugend instandgehalten.		1	normal



Gefährdungsbeurteilung nach Betriebssicherheitsverordnung § 3

Auftragnehmer:	S.B.E P+S Schmiedecke GmbH & Co.KG
Straße:	Otto-Lilienthal-Straße 4
Ort:	86929 Penzing
Datum:	
Anmerkung:	Die Gefährdungsbeurteilung bezieht sich ausschließlich auf die geprüften Betriebsmittel, welche auf der ausgehändigten Bestätigung über die erfolgte elektrische Sicherheitsüberprüfung amaufgeführt sind. Die Anmerkungen auf der Bestätigung sind zu beachten.

**Wenn Arbeitsmittel nicht geprüft werden, entsteht eine Obliegenheitsverletzung, welche zum Verlust der Versicherungsansprüche führen kann.
Zusätzlich kann der Betreiber, Eigentümer bzw. Vermieter wegen Verletzung seiner Sorgfalts- bzw. Verkehrssicherungspflicht zur Verantwortung gezogen werden.**

Die Arbeitsmittel werden gemäß den ermittelten Prüfintervallen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik geprüft. Die Prüfung darf nur von einer befähigten Person gemäß TRBS 1203 durchgeführt werden. Für überwachungsbedürftige Anlagen gelten besondere Vorschriften.

Es dürfen nur regelmäßig geprüfte Arbeitsmittel (Maschinen, Anlagen und Geräte) zur Anwendung gelangen.